



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62.РЦ.03.577.П.000017.01.08 ОТ 25.01.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный LOGICROOF марок SR, V SR, RP, R2P, V RP, T, T SL

изготовленная в соответствии

ТУ 5774-001-56818267-2005 с изменениями №№1-3, ТР. Разработчики: ООО "Управление Кровля" (г.Москва), ООО "ТехноНИКОЛЬ-Сервис" (Московская область, г.Пушкино)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест", ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест".

Организация-изготовитель

ООО "Завод Лоджикруф". 391000, г.Рязань, Восточный промузел, 21.(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Завод Лоджикруф". 391000, г.Рязань, Восточный промузел, 21.(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №15/05-П от 17.01.2008г.

№1747576

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Винил хлористый (хлорэтен)
Бензол
Толуол (метилбензол)
Ксилол (диметилбензол)
Этилбензол
Кумол ((1-метилэтил)бензол)
Псевдокумол (1,2,4 - триметилбензол)
Циклогексанон
Анизол (метоксибензол)
Мезитилен (1,3,5 - триметилбензол)
Стирол (этинилбензол)
Фенол (гидроксibenзол)
Диоктилфталат
Этиленгликоль (этан-1,2-диол)

не более

ПДК с.с. (ОБУВ) атм.в. (мг/куб.м)
0,01
0,1
0,6
0,2
0,02
0,014
0,015
0,04
0,1 (ОБУВ)
0,1 (ОБУВ)
0,002
0,003
0,002 (ОБУВ)
1,0 (ОБУВ)

Область применения:

для устройства кровель, ремонта кровельных покрытий, подземной и наземной гидроизоляции промышленных и гражданских зданий и сооружений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с ТУ 5774-001-56818267-2005 с изменениями №№1-3.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с ТУ 5774-001-56818267-2005 с изменениями №№1-3.

Заключение действительно до 25.01.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



С.В.Сафонкин

Бланк N 1747576